AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											AGOSTO/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	36	62	62	30	28	85	66	24	28	45	51
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	96	89	90	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	30	36	62	62	30	28	85	66	24	28	45	51
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	36	62	62	30	28	85	66	24	28	45	51
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	36	62	62	30	28	85	66	24	28	45	51
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	12	12	62	30	28	35	14	12	8	25	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	12	12	62	30	28	35	14	12	8	25	24
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,60	1,50	1,50	2,60	1,19	0,82	1,10	1,04	2,00	1,80	1,40
Nº de amostras realizadas	124	362	667	62	7	54	138	44	124	62	54	283
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	362	667	62	7	54	138	44	124	62	54	283
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,00	0,80	4,10	0,00	13,40	1,66	1,55	4,30	0,98	1,40	4,60	0,45
Nº de amostras realizadas	124	362	667	62	332	54	138	44	124	46	72	283
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	332	0	0	5	0	0	6	0
Nº amostras conformes	124	362	667	62	0	54	138	39	124	46	66	283
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	2,60	0,0	0,00	-	2,79	2,50	13,80	26,50	0,00	12,60	0,00
Nº de amostras realizadas	124	362	667	62	0	54	138	44	124	46	103	283
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	9	74	0	26	0
Nº amostras conformes	124	362	667	62	-	54	138	35	50	46	77	283
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,70	6,30	6,70	6,00	5,60	6,69	6,30	5,60	7,17	6,00	6,30	7,50
Nº de amostras realizadas	124	362	667	62	332	54	138	44	124	46	103	283

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320