AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												FEVEREIRO/2019
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	25	42	30	56	30	42	55	20	16	28	38	33
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	96	90	90	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	25	42	30	56	30	42	55	20	16	28	38	33
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	25	42	30	56	30	42	55	20	16	28	38	33
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	42	30	56	30	42	55	20	16	28	38	33
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	25	18	24	56	30	42	23	4	8	28	30	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	18	24	56	30	42	23	4	8	28	30	24
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 à 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,50	1,70	1,30	1,50	2,30	2,48	0,77	1,10	1,52	1,50	-	1,40
Nº de amostras realizadas	92	325	324	56	280	60	100	72	44	56	0	341
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	92	325	324	56	280	60	100	72	44	56	-	341
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,20	1,60	9,70	0,00	-	1,33	2,40	0,20	1,77	1,50	-	1,00
Nº de amostras realizadas	92	325	324	56	0	60	100	72	44	56	0	341
Nº de amostras anômalas	0	0	49	0	-	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	92	325	275	56	-	60	100	72	44	56	-	341
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	5,60	10,0	0,00	4,50	3,19	6,00	0,40	13,10	5,00	-	0,00
Nº de amostras realizadas	92	325	324	56	280	60	100	72	44	28	0	341
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	-	0
Nº amostras conformes	92	325	324	56	280	60	100	72	34	28	-	341
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,60	5,30	4,70	5,20	5,50	6,44	6,00	6,00	6,57	5,60	7,30	7,30
Nº de amostras realizadas	92	325	324	56	280	60	100	72	44	56	43	341

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320