AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												DEZEMBRO/2019
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	20	26	40	57		20	85	66	24	32	15	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	94	100	100	100	100	100	90	100	100	100
Nº amostras conformes	20	26	40	57		20	85	66	24	32	15	45
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	20	26	40	57	-	20	85	66	24	32	15	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	26	40	57	-	20	85	66	24	32	15	45
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	8	15	36	-	20	35	12	12	8	10	18
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	8	15	36	-	20	35	12	12	8	10	18
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,20	1,70	1,40	1,20	-	1,35	0,77	1,20	0,99	2,00	2,40	1,40
Nº de amostras realizadas	62	333	320	90	-	56	138	38	124	62	24	245
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	62	333	320	90	-	56	138	38	124	62	24	245
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,10	1,80	5,10	-	-	2,29	1,83	4,40	0,43	1,50	5,10	0,51
Nº de amostras realizadas	124	333	320	0,0	-	56	138	38	124	40	92	245
Nº de amostras anômalas	0	0	48	-	-	0	0	6	0	0	75	0
Nº amostras conformes	124	333	272	-	-	56	138	32	124	40	17	245
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	4,00	0,0	0,00	-	3,17	2,50	17,40	28,60	0,00	28,50	0,00
Nº de amostras realizadas	124	333	320	90	-	56	138	38	124	40	92	245
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	15	78	0	92	0
Nº amostras conformes	124	333	320	90	-	56	138	23	46	40	0	245
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,40	6,00	6,70	-	-	6,99	6,17	5,60	7,45	5,40	6,10	7,40
Nº de amostras realizadas	124	333	320	0	-	56	138	38	48	40	92	245

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320