AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												DEZEMBRO/2020		
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	12	29	41	16	76	84	165	72	120	74	31	39	30	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	84	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	12	29	41	16	64	84	165	72	120	74	31	39	30	5
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	12	29	41	16	76	84	165	72	120	5	31	39	30	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	12	29	41	16	76	84	165	72	120	5	31	39	30	5
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	12	16	9	2	49	24	80	24	50	5	21	14	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	12	16	9	2	49	24	80	24	50	5	21	14	5	5
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,20	1,16	1,47	1,50	1,39	1,22	1,79	1,23	0,70	1,18	0,46	1,60	1,58	0,81
Nº de amostras realizadas	373	49	365	16	93	124	517	120	165	132	133	144	73	218
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	35
Nº amostras conformes	373	49	365	16	91	124	517	120	165	132	133	144	73	183
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	1,10	1,17	5,55	5,00	0,00	3,46	1,55	2,10	2,71	1,62	4,20	0,52	11,39	1,27
Nº de amostras realizadas	373	49	365	31	0	124	517	120	165	87	133	289	73	80
Nº de amostras anômalas	0	0	256	14	0	0	0	8	1	0	43	0	33	7
Nº amostras conformes	373	49	109	17	0	124	517	112	164	87	90	289	40	73
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	4,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	3,46	9,00	19,00	0,00	6,00	0,00	16,00	4,00
Nº de amostras realizadas	373	49	365	31	93	124	517	120	165	87	133	0	80	80
Nº de amostras anômalas	0	0	0	14	0	0	0	8	35	0	5	0	33	0
Nº amostras conformes	373	49	365	17	93	124	517	112	130	87	128	0	47	80
pH														
Média de resultados	6,50	5,48	6,75	7,20	0,00	7,32	6,19	6,12	0,00	4,78	6,55	8,01	6,30	5,99
Nº de amostras realizadas	373	49	365	31	0	173	517	120	0	87	48	289	73	60

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320