AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA											MARÇO/2019	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	25	43	36	62	6	48	55	20	24	31	39	12
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	98	89	80	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	25	43	36	62	6	48	55	20	24	31	39	12
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	25	43	36	62	6	48	55	20	24	31	39	12
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	43	36	62	6	48	55	20	24	31	39	12
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	25	12	27	62	6	48	23	4	12	31	26	6
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	25	12	27	62	6	48	23	4	12	31	26	6
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 à 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,50	1,90	1,40	1,50	2,30	2,20	0,74	1,10	1,22	1,50	-	1,40
Nº de amostras realizadas	124	386	341	62	330	51	105	72	84	62	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	386	341	62	330	51	105	72	84	62	-	338
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,10	1,10	8,60	0,00	1,90	1,92	2,04	0,20	2,49	1,70	-	0,90
Nº de amostras realizadas	124	386	341	62	330	51	105	72	84	62	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	94	0	3	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	386	247	62	327	51	105	72	84	62	-	338
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	3,00	10,0	0,00	5,60	2,94	4,00	0,40	14,70	5,00	-	0,00
Nº de amostras realizadas	124	386	341	62	330	51	105	72	84	62	0	338
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	-	0
Nº amostras conformes	124	386	341	62	330	51	105	72	59	62	-	338
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	6,30	5,40	5,50	5,40	6,30	6,05	5,99	6,00	7,02	5,60	7,20	7,30
Nº de amostras realizadas	124	386	341	62	330	51	105	72	84	62	61	338

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320