AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												NOVEMBRO/2019
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	28	42	85		26	49	78	24	32	46	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	95	100	100	100	60	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	30	28	42	85		26	49	78	24	32	46	48
COLIFORMES FECAIS	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	28	42	85	-	26	49	78	24	32	46	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	28	42	85	-	26	49	78	24	32	46	48
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	10	15	48	-	26	13	14	12	8	24	22
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	10	15	48	-	26	13	14	12	8	24	22
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,70	1,50	1,30	-	1,06	0,83	1,30	1,15	2,00	1,20	1,46
Nº de amostras realizadas	60	351	628	76	-	47	72	36	120	60	91	254
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	351	628	76	-	47	72	36	120	60	91	254
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,00	0,50	4,00	-	-	2,35	1,47	4,50	0,36	1,50	5,90	0,52
Nº de amostras realizadas	120	351	628	0,0	-	47	72	36	120	60	91	254
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	-	0	0	9	0	0	53	0
Nº amostras conformes	120	351	628	-	-	47	72	27	120	60	38	254
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (Uc): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	0,20	0,0	0,00	-	2,94	2,66	20,00	27,40	0,00	38,30	0,00
Nº de amostras realizadas	120	351	628	76	-	47	72	36	120	60	91	254
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	19	60	0	88	0
Nº amostras conformes	120	351	628	76	-	47	72	17	60	60	3	254
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2011: 6,0 À 9,5**											
Média de resultados	5,50	5,90	6,80	-	-	7,03	6,15	5,50	7,11	4,60	6,30	7,04
Nº de amostras realizadas	120	351	628	0	-	47	72	36	120	60	91	254

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320