AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													NOVEMBRO/2021	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	31	43	57	49	237	137	147	110	145	78	50	15	39	9
Nº de amostras anômalas	0	1	0	5	0	5	0	0	4	0	0	0	3	0
% de atendimento	100%	98%	100%	90%	100%	96%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	92%	100%
Nº amostras conformes	31	42	57	44	237	132	147	110	141	78	50	15	36	9
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	31	43	57	49	237	137	147	110	145	5	50	15	36	6
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	31	43	57	49	237	137	147	110	145	5	50	15	36	6
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	10	19	7	10	15	38	40	48	24	5	18	10	10	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	10	19	7	10	15	38	40	48	24	5	18	10	10	40
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,27	1,12	1,42	1,44	1,36	1,35	1,63	1,12	0,89	1,10	1,44	1,44	1,79	0,81
Nº de amostras realizadas	426	77	428	394	322	193	498	155	164	151	173	445	491	233
Nº de amostras anômalas	0	0	1	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	64
Nº amostras conformes	426	77	427	380	322	192	498	155	164	151	173	445	491	169
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	0,83	0,80	5,27	6,09	0,00	3,81	2,05	0,41	0,81	0,00	5,64	160,0	8,40	0,18
Nº de amostras realizadas	426	77	420	394	322	193	498	176	208	151	339	450	490	233
Nº de amostras anômalas	0	1	227	121	0	32	0	0	40	0	210	0	271	1
Nº amostras conformes	426	76	193	273	322	161	498	176	168	151	129	450	219	232
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,78	6,00	22,00	0,00	13,00	3,00	61,00	1,00
Nº de amostras realizadas	426	77	462	394	322	193	498	176	208	150	63	204	149	233
Nº de amostras anômalas	0	1	0	12	0	0	0	0	32	0	7	0	50	4
Nº amostras conformes	426	76	462	382	322	193	498	176	176	150	56	204	99	229
pH														
Média de resultados	6,66	5,56	5,43	5,37	0,00	7,60	6,18	6,12	0,00	4,71	5,73	7,55	6,36	5,16
Nº de amostras realizadas	426	77	421	401	322	193	498	176	208	151	339	449	490	220

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320