AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												OUTUBRO/2021		
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	24	38	64	45	150	101	136	76	126	70	43	14	64	13
Nº de amostras anômalas	0	0	2	29	0	6	0	0	23	0	0	0	2	0
% de atendimento	100%	100%	97%	36%	100%	94%	100%	100%	82%	100%	100%	100%	97%	100%
Nº amostras conformes	24	38	62	16	150	95	136	76	103	70	43	14	62	13
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	24	38	64	45	150	101	136	76	126	70	43	14	62	13
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	24	38	64	45	150	101	136	76	126	70	43	14	62	13
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	10	22	6	15	40	35	60	31	24	5	38	20	10	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	10	22	6	15	40	35	60	31	24	5	38	20	10	50
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,31	1,13	1,82	1,46	1,23	0,80	1,63	1,09	1,12	1,10	1,21	1,35	1,82	0,70
Nº de amostras realizadas	414	83	476	413	291	164	499	116	146	151	168	433	476	200
Nº de amostras anômalas	0	0	0	24	2	13	0	0	2	0	0	0	0	60
Nº amostras conformes	414	83	476	389	289	151	499	116	144	151	168	433	476	140
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	0,75	0,69	8,26	4,61	0,00	3,41	1,87	0,85	1,06	0,00	5,42	1,12	8,26	0,43
Nº de amostras realizadas	414	83	474	425	310	164	499	132	184	150	310	428	474	200
Nº de amostras anômalas	0	0	455	133	20	6	0	0	34	10	192	1	455	3
Nº amostras conformes	414	83	19	292	290	158	499	132	150	140	118	427	19	197
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	2,00	0,00	78,00	3,00	0,00	0,00	2,76	12,00	22,00	0,00	11,00	1,00	78,00	1,00
Nº de amostras realizadas	414	83	125	426	291	164	499	132	184	150	101	160	125	173
Nº de amostras anômalas	0	0	125	7	0	0	0	33	30	0	16	0	125	6
Nº amostras conformes	414	83	0	419	291	164	499	99	154	150	85	160	0	167
pH														
Média de resultados	6,67	5,52	7,18	5,46	5,92	7,57	6,37	6,13	5,88	4,71	5,72	7,50	7,18	5,24
Nº de amostras realizadas	413	83	476	426	291	164	499	132	184	151	65	437	476	200

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320