AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												FEVEREIRO/2021		
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	83	30	49	20	265	32	75	100	25	106	28	32	27	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	35	0	0	4	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	87%	100%	100%	96%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº amostras conformes	83	30	49	20	230	32	75	96	25	106	28	32	27	5
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	16	30	49	20	265	32	75	100	25	5	28	32	27	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	30	49	20	265	32	75	100	25	5	28	32	27	5
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	16	19	6	4	92	8	39	32	20	5	10	10	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	19	6	4	92	8	39	32	20	5	10	10	5	5
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,35	1,27	1,46	1,50	1,09	0,79	1,67	1,25	0,74	1,19	0,61	1,40	1,37	0,87
Nº de amostras realizadas	348	73	339	10	340	136	363	144	180	164	40	250	79	187
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	11	0	0	0	12	0	0	0	0	40
Nº amostras conformes	348	73	339	10	329	136	363	144	168	164	40	250	79	147
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	1,40	1,14	5,00	15,00	0,00	2,95	1,97	1,27	1,95	1,10	4,26	0,96	7,56	0,64
Nº de amostras realizadas	348	73	338	30	0	136	363	144	180	160	40	250	79	66
Nº de amostras anômalas	0	0	210	20	0	0	0	0	2	0	2	0	30	22
Nº amostras conformes	348	73	128	10	0	136	363	144	178	160	38	250	49	44
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	6,00	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	3,78	11,00	17,00	0,00	6,00	5,00	15,00	10,00
Nº de amostras realizadas	381	73	342	20	0	136	363	144	180	183	40	40	79	40
Nº de amostras anômalas	0	0	0	2	0	0	0	0	27	0	0	0	30	0
Nº amostras conformes	381	73	342	18	0	136	363	144	153	183	40	40	49	40
pH														
Média de resultados	6,60	5,52	7,48	6,80	0,00	7,37	6,35	6,21	0,00	4,71	5,68	8,36	6,01	5,80
Nº de amostras realizadas	381	73	336	30	0	178	363	144	0	184	40	250	79	68

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320