AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												MARÇO/2021		
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	75	35	52	6	294	89	160	126	62	118	34	28	37	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Nº amostras conformes	75	35	52	6	294	89	160	126	62	118	34	28	37	0
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	16	35	52	6	294	89	160	126	62	50	34	28	37	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	35	52	6	294	89	160	126	62	50	34	28	37	0
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	16	22	8	2	92	22	74	36	51	42	20	12	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	16	22	8	2	92	22	74	36	51	42	20	12	5	0
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,35	1,08	1,45	0,96	1,10	0,74	1,69	1,07	0,68	1,19	0,48	1,46	1,48	1,01
Nº de amostras realizadas	384	78	379	7	394	189	517	160	206	191	48	323	99	344
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	19	0	0	0	5	0	0	0	1	181
Nº amostras conformes	384	78	379	7	375	189	517	160	201	191	48	323	98	163
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	1,65	0,99	5,36	10,50	2,30	3,14	2,46	1,12	1,55	2,10	4,03	0,47	5,58	1,21
Nº de amostras realizadas	384	78	376	30	270	189	517	182	236	191	48	323	99	344
Nº de amostras anômalas	0	0	238	7	0	0	0	8	35	0	3	0	60	0
Nº amostras conformes	384	78	138	23	270	189	517	174	201	191	45	323	39	344
COR APARENTE														
Média de resultados (µC)	5,50	0,00	10,00	15,00	0,00	0,00	4,32	10,00	15,00	0,00	5,00	5,00	50,50	10,00
Nº de amostras realizadas	384	78	382	7	394	189	517	182	236	213	48	320	99	344
Nº de amostras anômalas	0	0	0	1	0	0	0	28	48	0	0	0	99	0
Nº amostras conformes	384	78	382	6	394	189	517	154	188	213	48	320	0	344
pH														
Média de resultados	6,70	5,52	7,43	5,21	5,89	7,41	6,40	6,09	5,89	4,69	5,89	9,43	6,01	5,91
Nº de amostras realizadas	384	78	377	30	320	252	517	182	210	214	48	323	31	80

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320