AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													FEVEREIRO/2022	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN	C. VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO N.	N.OLINDA
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	33	60	70	243	137	145	122	118	83	44	48	29	136
Nº de amostras anômalas	0	2	0	5	4	0	0	0	3	0	0	0	0	6
% de atendimento	100%	94%	100%	93%	98%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	96%
Nº de amostras conformes	30	31	60	65	239	137	145	122	115	83	44	48	29	130
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	33	60	70	243	137	145	122	118	83	44	48	29	101
Nº de amostras anômalas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	30	31	60	70	243	137	145	122	118	83	44	48	29	101
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	5	5	7	5	5	5	5	18	5	8	33	5	5	5
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	5	5	7	5	5	5	5	18	5	8	33	5	5	5
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,21	1,04	1,42	1,67	1,21	0,91	1,57	1,14	0,87	1,10	1,38	1,60	1,52	0,79
Nº de amostras realizadas	387	69	399	403	309	193	407	155	166	150	173	386	468	196
Nº de amostras anômalas	0	0	1	6	5	4	0	0	4	0	0	0	0	25
Nº de amostras conformes	387	69	398	397	304	189	407	155	162	150	173	386	468	171
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	0,19	0,48	4,84	10,69	0,00	3,09	3,80	0,59	0,81	0,00	4,70	0,63	6,63	0,09
Nº de amostras realizadas	387	69	400	406	309	193	407	174	208	150	365	387	465	196
Nº de amostras anômalas	0	0	10	8	6	12	27	0	13	0	139	0	433	0
Nº de amostras conformes	387	69	390	398	303	181	380	174	195	150	226	387	32	196
COR APARENTE														
Média de resultados (uC)	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	11,10	6,00	21,00	0,00	14,00	3,00	20,00	4,00
Nº de amostras realizadas	387	69	129	406	309	193	407	174	208	150	55	139	140	196
Nº de amostras anômalas	0	2	0	29	0	0	25	0	15	0	12	0	103	21
Nº de amostras conformes	387	67	129	377	309	193	382	174	193	150	43	139	37	175
pH														
Média de resultados	6,78	5,53	5,32	5,25	5,89	7,62	5,96	6,21	5,87	4,70	5,87	7,75	6,29	5,88
Nº de amostras realizadas	387	69	401	406	309	193	407	174	208	150	55	385	466	196