AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA													MARÇO/2022	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>>>	AUTAZES	ALVARÃES	BENJAMIN CONSTANT	CAREIRO DA VARZEA	CARAUARI	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA	ATALAIA DO NORTE	N.OLINDA DO NORTE
COLIFORMES TOTAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	31	34	64	60	320	115	166	146	132	100	47	68	21	203
Nº de amostras anômalas	0	0	0	22	50	1	0	1	9	0	0	0	0	63
% de atendimento	100%	100%	100%	63%	84%	99%	100%	99%	93%	100%	100%	100%	100%	69%
Nº de amostras conformes	31	34	64	38	270	114	166	145	123	100	47	68	21	140
COLIFORMES FECAIS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	31	34	64	60	320	115	166	146	132	80	47	68	21	140
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	31	34	64	60	320	115	166	146	132	80	47	68	21	140
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLORO LIVRE			**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 a 5,00**											
Média de resultados (mg/L)	1,18	1,10	1,37	2,15	1,22	1,23	1,59	1,15	0,94	1,09	1,48	1,66	1,78	0,74
Nº de amostras realizadas	418	99	408	435	381	176	465	191	184	170	381	428	483	232
Nº de amostras anômalas	0	0	2	10	16	1	0	0	5	0	0	0	0	67
Nº de amostras conformes	418	99	406	425	365	175	465	191	179	170	381	428	483	165
TURBIDEZ														
Média de resultados (NTU)	0,22	0,46	5,02	13,79	0,00	2,90	4,39	0,60	0,78	0,00	4,83	1,22	6,74	0,11
Nº de amostras realizadas	418	99	406	440	381	176	465	214	232	170	381	426	482	232
Nº de amostras anômalas	0	0	205	269	0	1	254	0	47	0	170	6	438	2
Nº de amostras conformes	418	99	201	171	381	175	211	214	185	170	211	420	44	230
COR APARENTE														
Média de resultados (uC)	0,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	8,21	7,00	22,00	0,00	11,00	4,00	29,00	3,00
Nº de amostras realizadas	418	99	408	440	381	176	465	214	227	170	55	102	140	232
Nº de amostras anômalas	0	0	2	72	0	0	132	0	28	0	7	1	140	21
Nº de amostras conformes	418	99	406	368	381	176	333	214	199	170	48	101	0	211
pH														
Média de resultados	6,78	5,53	5,38	5,67	5,87	7,58	5,59	6,20	0,00	4,70	5,60	7,77	5,62	5,87
Nº de amostras realizadas	415	99	407	444	381	176	465	214	232	170	76	425	483	323

COMPANHIA DE **SANEAMENTO DO AMAZONAS**

Rua General Miranda Reis, 20 – Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis – Fone (92) 4009-1978/99
Manaus – AM – CEP 69057-320