

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Dezembro/2024

MUNICÍPIOS >>>>>>>>	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin Constant	Ag.04 Careiro da Várzea	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Ataláia N.	Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
COLIFORMES TOTAIS																
VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas																
Nº de amostras realizadas	28	60	42	47	209	128	145	138	116	154	32	48	58	165	133	40
Nº de amostras anômalas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
% de atendimento	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%
Nº de amostras conformes	28	58	42	47	209	128	145	138	116	154	32	48	58	165	133	29
COLIFORMES FECAIS																
VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência																
Nº de amostras realizadas	28	60	42	47	209	128	145	138	116	154	32	48	58	165	133	29
Nº de amostras anômalas	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	28	58	42	47	209	128	145	138	116	154	32	48	58	165	133	29
COLOR LIVRE																
VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0																
Média de resultados (mg/L)	1,24	0,95	0,43	1,35	1,01	1,32	1,21	1,20	0,65	0,76	1,30	1,07	0,94	0,79	0,83	0,82
Nº de amostras realizadas	437	85	450	446	270	187	446	185	184	210	350	477	485	204	200	269
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0,00	1	0	0	9	0	123	0	0	28	4	0
Nº de amostras conformes	437	85	450	446	270	186	446	185	175	210	227	477	485	176	196	269
TURBIDEZ																
VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0																
Média de resultados (NTU)	2,57	0,00	2,19	1,81	1,03	1,48	5,00	0,85	1,61	0,33	4,89	1,79	6,28	0,00	0,13	0,38
Nº de amostras realizadas	431	85	450	446	270	187	444	204	184	210	350	475	485	204	200	40
Nº de amostras anômalas	38	0	0	0	0	3	255	0	0	0	123	9	322	0	0	0
Nº de amostras conformes	393	85	450	446	270	184	189	204	184	210	227	466	163	204	200	40
COR APARENTE																
VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15																
Média de resultados (uC)	4,00	0,00	4	3,00	1,00	3,00	13,00	0	12,00	1,00	17,00	6,00	10	5,00	0	0,00
Nº de amostras realizadas	437	85	450	446	270	187	435	204	184	210	350	478	485	175	200	40
Nº de amostras anômalas	4	0	0	0	0	0	157	0	51	1	189	1	118	30	0	0
Nº de amostras conformes	433	85	450	446	270	187	278	204	133	209	161	275	367	145	200	40
PH																
VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*																
Média de resultados	5,94	5,51	4,62	6,80	5,59	6,48	6,05	5,43	6,55	4,67	5,48	6,93	4,18	5,07	3,98	5,18
Nº de amostras realizadas	437	85	450	446	270	187	446	204	184	209	350	478	485	204	200	40