RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: MARÇO/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	19	0	18	8	36	55	0	24	16	6	32
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	-	5	0	-	0	0	2	0
% de atendimento	98	100	75	95	100	100	100	95	50	90	100	100
Nº amostras conformes	-	19	-	18	8	31	55	0	24	16	4	32
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	19	0	18	8	36	55	0	24	16	6	32
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	1	0
Nº amostras conformes	-	19	-	18	8	36	55	-	24	16	5	32
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	8	0	9	6	36	45	0	12	8	1	2
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	8	-	9	6	36	45	-	12	8	1	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,8	1,7	1,5	1,5	1,5	1,8	0,9	1,5	1,1	0,7	1,7	1,2
Nº de amostras realizadas	64	388	327	60	330	120	32	124	124	62	190	240
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	64	388	327	60	330	120	32	124	124	62	190	240
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,9	2,6	3,9	0,0	-	1,1	4,1	0,4	2,4	0,7	5,5	5,6
Nº de amostras realizadas	124	388	327	60	0	120	32	124	124	62	190	240
Nº de amostras anômalas	0	0	8	0	-	1	10	0	0	0	20	25
Nº amostras conformes	124	388	319	60	-	119	22	124	124	62	170	215
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	2,1	3,3	0,0	15,0	5,0	17,6	0,1
Nº de amostras realizadas	124	388	327	56	330	120	32	124	124	62	190	240
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
Nº amostras conformes	124	388	327	56	330	120	32	124	124	62	172	240
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,6	4,6	5,1	5,7	6,4	5,6	5,5	5,7	7,4	5,2	-	6,8
Nº de amostras realizadas	124	388	327	60	330	120	32	124	124	62	0	240