RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: ABRIL/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	22	0	18	10	0	55	0	24	22	10	40
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	1	0
% de atendimento	89	100	90	85	100	100	100	100	60	95	100	100
Nº amostras conformes	-	22	-	18	10	-	55	-	24	22	9	40
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	22	0	18	10	0	55	0	24	22	10	40
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	22	-	18	10	-	53	-	24	22	10	40
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	0	0	9	8	0	45	0	12	0	5	2
Nº de amostras anômalas	-	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0
Nº amostras conformes	-	-	-	9	8	-	45	-	12	-	5	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,7	1,7	1,5	1,5	1,5	1,8	0,9	1,5	1,2	1,0	1,7	1,4
Nº de amostras realizadas	66	361	270	60	320	36	28	120	120	60	190	240
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	66	361	270	60	320	25	28	120	120	60	190	240
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,0	8,7	3,8	0,0	-	0,8	3,6	0,1	3,9	-	4,0	6,5
Nº de amostras realizadas	120	361	270	60	0	36	28	120	120	0	190	240
Nº de amostras anômalas	0	95	9	0	-	0	2	0	30	-	0	25
Nº amostras conformes	120	266	261	60	-	36	20	120	90	-	190	215
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	11,6	10,0	0,0	10,0	1,0	2,5	0,0	21,2	5,0	12,3	1,7
Nº de amostras realizadas	120	361	270	60	320	36	28	120	120	60	190	240
Nº de amostras anômalas	0	65	0	0	0	0	0	0	30	0	1	0
Nº amostras conformes	120	296	270	60	320	36	28	120	90	60	189	240
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,6	4,6	5,6	5,7	6,2	5,9	5,6	5,7	7,5	-	-	6,9
Nº de amostras realizadas	120	361	270	60	320	36	28	120	120	0	0	240