RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: AGOSTO/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	32	0	18	8	9	55	0	24	24	10	73
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	2	-	0	0	0	1
% de atendimento	99	100	82	90	100	100	98	100	72	100	100	100
Nº amostras conformes	-	32	-	18	8	9	55	-	24	24	10	72
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	32	0	18	8	9	55	0	24	24	10	0
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nº amostras conformes	-	32	-	18	8	9	55	-	24	24	10	-
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	18	0	9	8	9	45	0	12	12	10	2
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	18	-	9	8	9	45	-	12	12	10	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,5	1,8	1,4	1,3	1,8	1,8	0,7	1,5	1,1	1,0	1,5	1,3
Nº de amostras realizadas	62	364	311	62	318	44	41	124	124	62	210	266
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	62	364	311	62	318	44	41	124	124	62	210	266
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,7	12,9	-	0,0	-	2,4	3,2	0,1	2,4	-	4,1	4,8
Nº de amostras realizadas	124	364	0	62	0	44	41	124	124	0	210	266
Nº de amostras anômalas	0	364	-	0	-	6	10	0	11	-	4	15
Nº amostras conformes	124	0	-	62	-	38	31	124	113	-	206	251
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	20,0	39,0	0,0	10,0	1,0	2,7	0,0	24,8	5,0	7,7	0,1
Nº de amostras realizadas	124	364	311	62	318	44	41	124	124	62	210	266
Nº de amostras anômalas	0	364	31	0	0	0	0	0	60	0	4	0
Nº amostras conformes	124	0	280	62	318	44	41	124	64	62	206	266
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,5	4,6	6,5	5,6	6,7	5,9	5,6	5,8	7,1	-	-	6,8
Nº de amostras realizadas	124	364	280	62	318	44	41	124	124	0	0	266