RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: SETEMBRO/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	22	10	18	2	27	55	0	24	24	10	80
Nº de amostras anômalas	-	0	-	0	0	3	0	-	0	0	1	3
% de atendimento	99	100	86	85	100	100	100	100	80	100	100	100
Nº amostras conformes	-	22	10	18	2	24	55	-	24	24	9	77
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	22	10	18	2	27	55	0	24	24	10	0
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	2	0	-	0	0	1	-
Nº amostras conformes	-	22	10	18	2	25	55	-	24	24	9	-
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	11	2	9	2	27	45	0	12	12	5	2
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	11	2	9	2	27	45	-	12	12	5	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,7	1,7	1,4	1,4	1,8	1,8	0,7	1,5	1,1	1,0	1,6	1,3
Nº de amostras realizadas	60	390	238	60	313	126	42	120	120	60	200	337
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	390	238	60	313	126	42	120	120	60	200	337
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,8	8,1	-	0,0	-	2,3	2,3	0,1	2,0	-	5,8	4,1
Nº de amostras realizadas	120	390	0	60	0	126	42	120	120	0	200	377
Nº de amostras anômalas	0	318	-	0	-	2	4	0	0	-	10	7
Nº amostras conformes	120	72	-	60	-	126	38	120	120	-	190	370
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	11,1	16,3	0,0	10,0	1,5	2,5	0,0	16,9	5,0	18,5	0,1
Nº de amostras realizadas	120	390	238	60	313	126	42	120	120	60	200	377
Nº de amostras anômalas	0	111	0	0	0	0	0	0	46	0	12	0
Nº amostras conformes	120	279	238	60	313	126	42	120	74	60	188	377
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,6	4,6	6,8	5,6	6,2	5,6	5,6	6,0	7,0	-	-	7,1
Nº de amostras realizadas	120	390	238	60	313	126	42	120	120	0	0	377