RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: NOVEMBRO/2015	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	40	15	20	18	4	18	55	40	24	24	10	75
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	85	81	100	100	100	100	70	100	100	100
Nº amostras conformes	40	15	20	18	4	18	55	40	24	24	10	75
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	40	15	20	18	4	18	55	40	24	24	10	75
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	40	15	20	18	4	18	55	40	24	24	10	75
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	40	15	4	9	4	18	45	36	12	12	8	2
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	40	15	4	9	4	18	45	36	12	12	8	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,7	1,7	1,2	1,4	1,8	1,8	0,4	1,5	1,0	1,0	1,6	1,3
Nº de amostras realizadas	60	361	280	60	310	68	30	120	120	90	180	261
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	361	280	60	310	68	30	120	120	90	180	261
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,2	1,6	-	0,0	-	2,0	3,3	0,1	1,6	-	3,8	3,4
Nº de amostras realizadas	120	361	0	60	0	68	30	120	120	0	180	261
Nº de amostras anômalas	0	7	-	0	-	6	6	0	0	-	2	2
Nº amostras conformes	120	354	-	60	-	62	24	120	120	-	178	259
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	0,8	10,4	0,0	10,0	2,7	3,0	0,0	17,5	-	11,8	0,0
Nº de amostras realizadas	120	361	280	60	310	68	30	120	120	0	180	261
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	60	-	2	0
Nº amostras conformes	120	361	280	60	310	68	30	120	60	-	178	261
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,5	4,4	6,2	5,6	69,0	5,7	5,6	5,9	6,9	6,0	-	6,8
Nº de amostras realizadas	120	361	280	60	310	68	30	120	120	12	0	261