

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2015												CODAJÁS	
MÊS/ANO →	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas</b>												
Nº de amostras realizadas	27	18	36	0	18	18	27	9	27	27	18	23	
Nº de amostras anômalas	4	4	5	-	5	5	5	0	3	2	0	1	
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nº amostras conformes	23	14	36	-	13	13	22	9	24	27	18	22	
<b>COLIFORMES TERMOTOLERANTES</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência</b>												
Nº de amostras realizadas	27	18	36	0	18	18	27	9	27	27	18	23	
Nº de amostras anômalas	1	2	0	-	1	0	0	0	2	0	0	0	
Nº amostras conformes	26	16	36	-	17	18	27	9	25	27	18	23	
<b>COLIFORMES HETEROTRÓFICAS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500</b>												
Nº de amostras realizadas	27	18	36	0	18	18	27	9	27	27	18	23	
Nº de amostras anômalas	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nº amostras conformes	27	18	36	-	18	18	27	9	27	27	18	23	
<b>CORO LIVRE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0</b>												
Média de resultados (mg/L)	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	
Nº de amostras realizadas	82	140	120	36	68	104	96	44	126	120	68	108	
Nº de amostras anômalas	0	39	0	11	0	0	0	0	0	0	0	2	
Nº amostras conformes	82	101	120	25	68	104	96	44	126	120	68	106	
<b>TURBIDEZ</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0</b>												
Média de resultados (NTU)	0,9	2,6	1,1	0,8	3,5	107,0	1,2	2,4	2,3	1,7	2,0	2,1	
Nº de amostras realizadas	82	140	120	36	68	104	96	44	126	120	68	108	
Nº de amostras anômalas	1	1	1	0	5	4	0	6	2	0	6	5	
Nº amostras conformes	81	139	119	36	63	100	96	38	124	120	62	103	
<b>COR APARENTE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0</b>												
Média de resultados (uC)	1,0	2,0	2,1	1,0	3,6	1,5	1,1	1,0	1,5	2,7	2,7	1,8	
Nº de amostras realizadas	82	140	120	36	68	104	96	44	126	120	68	108	
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
Nº amostras conformes	82	140	120	36	63	104	96	44	126	120	68	108	
<b>pH</b>	<b>VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5</b>												
Média de resultados	5,0	5,6	5,6	5,9	5,6	5,6	5,6	5,9	5,6	5,7	5,7	5,7	
Nº de amostras realizadas	82	140	120	36	68	104	96	44	126	120	68	108	