

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2015												ITAMARATI	
MÊS/ANO →	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas</b>												
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	40	29	
Nº de amostras anômalas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
% de atendimento	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Nº amostras conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	29	
<b>COLIFORMES TERMOTOLERANTES</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência</b>												
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	40	29	
Nº de amostras anômalas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
Nº amostras conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	40	29	
<b>COLIFORMES HETEROTRÓFICAS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500</b>												
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	36	10	
Nº de amostras anômalas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	
Nº amostras conformes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	36	10	
<b>CORO LIVRE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0</b>												
Média de resultados (mg/L)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nº amostras conformes	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
<b>TURBIDEZ</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0</b>												
Média de resultados (NTU)	0,1	0,1	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nº amostras conformes	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
<b>COR APARENTE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0</b>												
Média de resultados (uC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nº amostras conformes	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	
<b>pH</b>	<b>VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5</b>												
Média de resultados	5,6	5,8	5,7	5,7	5,7	5,9	5,9	5,8	6,0	5,5	5,9	5,9	
Nº de amostras realizadas	124	112	124	120	124	120	120	124	120	124	120	124	