GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: MARÇO/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	14	30	18	18	0	9	55	45	24	24	10	10
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	1	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	95	78	100	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	14	30	18	18	0	8	55	45	24	24	10	10
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	14	30	18	18	0	9	55	45	24	24	10	10
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	7
Nº amostras conformes	14	30	18	18	-	9	55	45	24	24	10	3
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	14	12	8	9	0	9	23	10	12	12	7	5
Nº de amostras anômalas	0	0	2	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	14	12	6	9	-	9	23	10	12	12	7	5
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,7	0,6	0,6	1,0	1,8	1,8	0,3	1,5	1,1	1,0	0,6	0,9
Nº de amostras realizadas	44	395	246	62	320	96	101	124	124	62	210	258
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	44	395	246	62	320	96	101	124	124	62	210	258
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,7	0,9	-	0,0	-	2,0	2,2	-	2,1	-	3,4	-
Nº de amostras realizadas	44	225	0	62	0	138	101	0	124	0	210	0
Nº de amostras anômalas	0	0	-	0	-	0	6	-	0	-	0	-
Nº amostras conformes	44	225	-	62	-	138	95	-	124	-	210	-
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	7,4	11,5	0,0	-	2,5	2,0	0,0	17,5	-	10,6	9,4
Nº de amostras realizadas	44	395	246	62	0	138	101	124	124	0	210	258
Nº de amostras anômalas	0	100	0	0	-	0	0	0	62	-	0	5
Nº amostras conformes	44	295	246	62	-	138	101	124	62	-	210	253
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,6	4,3	6,0	5,7	-	5,6	5,5	-	7,2	6,0	-	7,4
Nº de amostras realizadas	44	395	246	62	0	138	101	0	124	12	0	258

Rua General Miranda Reis, 20 - Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis - Fone (92) 4009-1978/99
Manaus - AM - CEP 69057-320

Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA