GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JULHO/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	40	32	24	18	10	10	55	37	24	36	12	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	95	84	100	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	40	32	24	18	10	10	55	37	24	36	12	50
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	40	32	24	18	10	10	55	37	24	36	12	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	40	32	24	18	10	10	55	37	24	36	12	50
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	40	12	24	9	10	10	23	8	12	24	9	41
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	40	12	24	9	10	10	23	8	12	24	9	41
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,46	2,07	1,40	1,30	1,80	1,50	0,34	1,50	1,08	1,5	1,92	0,88
Nº de amostras realizadas	124	377	380	62	340	63	92	124	124	62	210	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	377	380	62	340	63	92	124	124	62	210	50
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,47	5,00	3,1	0,00	2,60	1,86	2,85	0,12	1,67	0,18	3,04	1,00
Nº de amostras realizadas	124	377	48	62	340	63	92	124	124	62	210	50
Nº de amostras anômalas	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	372	48	62	340	63	92	124	124	62	210	50
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	10,3	8,2	0,00	12,5	2,66	2,80	0,00	13,50	5,00	10,65	1,00
Nº de amostras realizadas	124	377	367	62	340	63	92	124	124	31	210	50
Nº de amostras anômalas	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	373	367	62	340	63	92	124	124	31	210	50
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,50	4,70	6,40	5,70	6,00	5,70	5,58	5,56	7,18	6,00	5,56	7,60
Nº de amostras realizadas	124	377	367	62	340	63	92	124	124	62	210	50

Rua General Miranda Reis, 20 - Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis - Fone (92) 4009-1978/99
Manaus - AM - CEP 69057-320

Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA