GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: SETEMBRO/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	20	30	36	10	12	10	55	43	24	36	30	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	96	80	100	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	20	30	36	18	20	10	55	43	24	36	30	50
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	20	30	36	18	20	10	55	43	24	36	30	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	30	36	18	20	10	55	43	24	36	30	50
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	6	36	9	20	10	23	8	12	24	30	10
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	6	36	9	20	10	23	8	12	24	30	10
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,72	1,78	1,30	1,20	1,80	1,50	0,63	1,40	1,09	1,5	1,91	1,00
Nº de amostras realizadas	120	371	336	60	320	57	110	120	120	60	150	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	371	336	60	320	57	110	120	120	60	150	50
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,73	1,20	3,30	0,00	1,90	1,77	2,46	0,13	1,59	0,17	3,58	0,60
Nº de amostras realizadas	120	371	48	60	320	57	110	120	120	60	150	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	371	48	60	320	57	110	120	120	60	150	50
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	5,4	10,2	0,00	12,5	1,33	3,00	0,00	12,50	5,00	11,35	0,60
Nº de amostras realizadas	120	371	336	60	320	57	110	120	120	30	150	50
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	371	336	60	320	57	110	120	120	30	150	50
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,65	5,30	7,20	5,65	5,90	5,60	5,69	5,65	7,27	6,00	5,65	7,00
Nº de amostras realizadas	120	371	336	60	320	57	110	120	120	60	150	50

Rua General Miranda Reis, 20 - Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis - Fone (92) 4009-1978/99
Manaus - AM - CEP 69057-320

Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA