GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: ABRIL/2016	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	20	30	14	18	10	13	55	10	24	24	10	0
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	-
% de atendimento	99	100	80	70	100	100	100	100	70	100	100	100
Nº amostras conformes	20	30	14	18	10	12	55	10	24	24	10	-
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	20	30	14	18	10	13	55	10	24	24	10	0
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nº amostras conformes	20	30	14	18	10	13	55	10	24	24	10	-
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	11	8	9	10	13	19	1	12	12	8	0
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Nº amostras conformes	20	11	8	9	10	13	19	1	12	12	8	-
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,7	1,0	1,0	1,1	1,7	1,8	0,4	1,5	1,1	1,0	0,3	0,4
Nº de amostras realizadas	60	362	230	60	310	108	84	120	120	60	190	207
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	362	230	60	310	102	84	120	120	60	190	207
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,5	2,3	-	0,0	-	2,3	0,8	-	1,8	-	3,3	-
Nº de amostras realizadas	60	362	0	60	0	108	84	0	120	0	190	0
Nº de amostras anômalas	0	0	-	0	-	1	7	-	0	-	0	-
Nº amostras conformes	60	362	-	60	-	107	77	-	120	-	190	-
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	2,8	11,2	0,0	1,0	2,7	3,0	0,0	15,0	-	10,9	0,7
Nº de amostras realizadas	60	362	230	60	310	108	84	10	120	0	190	207
Nº de amostras anômalas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0
Nº amostras conformes	60	361	230	60	301	108	84	10	120	-	190	207
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,5	4,7	6,3	5,7	7,6	5,7	5,5	-	7,3	6,0	-	7,0
Nº de amostras realizadas	60	362	230	60	310	108	84	0	120	12	0	207

Rua General Miranda Reis, 20 - Conj. CELETRAMAZON
Adrianópolis - Fone (92) 4009-1978/99
Manaus - AM - CEP 69057-320

Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA