

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2016											ITAMARATI	
MÊS/ANO →	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas</b>											
Nº de amostras realizadas	30	34	45	10	45	45	37	42	43	42	35	35
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	30	34	45	10	45	45	37	42	43	42	35	35
<b>COLIFORMES TERMOTOLERANTES</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência</b>											
Nº de amostras realizadas	30	34	45	10	45	45	37	42	43	42	35	35
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	34	45	10	45	45	37	42	43	42	35	35
<b>COLIFORMES HETEROTRÓFICAS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500</b>											
Nº de amostras realizadas	9	9	10	1	10	10	8	8	8	8	7	7
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	9	9	10	1	10	10	8	8	8	8	7	7
<b>CLORO LIVRE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0</b>											
Média de resultados (mg/L)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,50	1,30	1,40	1,50	1,50	1,50
Nº de amostras realizadas	124	116	124	120	124	120	124	124	120	124	120	120
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	116	124	120	124	120	124	124	120	124	120	120
<b>TURBIDEZ</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0</b>											
Média de resultados (NTU)	-	-	-	-	0,4	0,3	0,12	0,15	0,13	0,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	124	120	124	124	120	96	120	120
Nº de amostras anômalas	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	-	-	-	124	120	124	124	120	96	120	120
<b>COR APARENTE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0</b>											
Média de resultados (uC)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	124	116	124	10	124	120	124	124	120	124	120	120
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	116	124	10	124	120	124	124	120	124	120	120
<b>pH</b>	<b>VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5</b>											
Média de resultados	-	-	-	-	5,6	5,6	5,56	5,73	5,65	6,26	6,22	6,22
Nº de amostras realizadas	0	0	0	0	124	120	124	124	120	124	120	120