RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: OUTUBRO/2014	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	25	20	18	20	18	55	0	24	26	8	37
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	86	85	80	95	100	80	60	90	100	100
Nº amostras conformes	-	25	20	18	20	18	55	-	24	26	8	37
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	25	20	18	20	18	55	0	24	26	8	37
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	25	20	18	20	18	55	-	24	26	8	37
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	25	10	9	10	9	45	0	12	13	4	2
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	25	10	9	10	9	45	-	12	13	4	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,9	1,7	1,2	1,4	1,4	1,7	1,7	1,5	1,1	0,6	1,5	1,2
Nº de amostras realizadas	124	367	312	62	362	128	361	124	124	62	230	232
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	367	312	62	362	128	361	124	124	62	230	232
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,9	4,2	5,3	0,0	2,5	1,3	4,0	0,1	5,8	0,7	3,4	3,2
Nº de amostras realizadas	124	367	312	62	10	128	361	124	124	62	230	232
Nº de amostras anômalas	0	75	25	0	0	0	31	0	58	0	0	1
Nº amostras conformes	124	292	287	62	10	128	330	124	66	62	230	231
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	12,9	10,0	0,0	12,3	6,0	5,0	0,0	26,7	5,0	11,4	0,4
Nº de amostras realizadas	124	367	312	62	362	128	361	124	124	62	230	232
Nº de amostras anômalas	0	28	0	0	0	0	0	0	58	0	0	0
Nº amostras conformes	124	339	312	62	362	128	361	124	66	62	230	232
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,6	4,6	4,8	5,7	6,2	7,0	5,5	6,4	6,8	5,2	5,5	5,2
Nº de amostras realizadas	124	367	312	62	10	128	361	124	124	62	230	232