| RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA | | | | | | | | | | | MÊS: JUNHO/2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>> | ALVARÃES | AUTAZES | BENJAMIN | CARAUARI | C. VÁRZEA | CODAJÁS | EIRUNEPÉ | ITAMARATI | JURUÁ | MANAQUIRI | S.P.OLIVENÇA | TABATINGA |
| **COLIFORMES TOTAIS** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 0 | 6 | 16 | 18 | 6 | 27 | 55 | 0 | 12 | 22 | 12 | 40 |
| Nº de amostras anômalas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % de atendimento | 89 | 100 | 91 | 85 | 100 | 70 | 100 | 100 | 20 | 90 | 100 | 100 |
| Nº amostras conformes | - | 6 | 16 | 18 | 6 | 27 | 55 | - | 12 | 22 | 12 | 40 |
| **COLIFORMES TERMOTOLERANTES** | **V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 0 | 6 | 16 | 18 | 6 | 27 | 55 | 0 | 12 | 22 | 12 | 40 |
| Nº de amostras anômalas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº amostras conformes | - | 6 | 16 | 18 | 6 | 27 | 55 | - | 12 | 22 | 12 | 40 |
| **COLIFORMES HETEROTRÓFICAS** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500** | | | | | | | | | | | |
| Nº de amostras realizadas | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 45 | 0 | 6 | 11 | 5 | 3 |
| Nº de amostras anômalas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº amostras conformes | - | 1 | 8 | 9 | 3 | 14 | 45 | - | 6 | 11 | 5 | 3 |
| **CLORO LIVRE** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0** | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (mg/L) | 0,8 | 1,7 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 1,5 | 1,6 |
| Nº de amostras realizadas | 60 | 368 | 242 | 60 | 330 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 245 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nº amostras conformes | 60 | 368 | 242 | 60 | 330 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 245 |
| **TURBIDEZ** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0** | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (NTU) | 0,8 | 11,3 | 2,9 | 0,0 | - | 1,5 | 4,0 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 3,5 | 12,1 |
| Nº de amostras realizadas | 120 | 368 | 242 | 60 | 0 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 245 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 368 | 0 | 0 | - | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
| Nº amostras conformes | 120 | 0 | 242 | 60 | - | 120 | 271 | 120 | 60 | 60 | 200 | 0 |
| **COR APARENTE** | **VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0** | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados (µC) | 0,0 | 68,3 | 10,0 | 0,0 | 12,5 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 15,0 | 5,0 | 11,4 | 14,8 |
| Nº de amostras realizadas | 120 | 368 | 242 | 60 | 330 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 245 |
| Nº de amostras anômalas | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nº amostras conformes | 120 | 0 | 242 | 60 | 330 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 239 |
| **pH** | **VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5** | | | | | | | | | | | |
| Média de resultados | 5,6 | 4,7 | 5,4 | 5,6 | - | 7,1 | 5,5 | 5,8 | 7,5 | 5,3 | 5,5 | 6,4 |
| Nº de amostras realizadas | 120 | 368 | 242 | 60 | 0 | 120 | 299 | 120 | 60 | 60 | 200 | 245 |