RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JULHO/2014	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	24	24	18	4	9	55	0	12	16	14	45
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
% de atendimento	94	100	96	86	100	80	100	100	50	90	100	100
Nº amostras conformes	-	24	24	18	4	9	55	-	12	16	14	45
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	24	24	18	4	9	55	0	12	16	14	45
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	24	24	18	4	9	55	-	12	16	14	45
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	12	12	9	2	5	45	0	6	8	6	2
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	12	12	9	2	5	45	-	6	8	6	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,8	1,8	1,9	1,4	1,3	1,7	1,7	1,5	1,1	0,6	1,5	1,5
Nº de amostras realizadas	58	391	271	62	330	138	328	124	62	62	230	250
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	58	391	271	62	330	138	328	124	62	62	230	250
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,9	11,3	4,7	0,0	-	1,7	4,0	0,1	2,1	0,7	3,3	4,3
Nº de amostras realizadas	124	391	271	62	0	138	328	124	62	62	230	250
Nº de amostras anômalas	0	391	4	0	-	0	33	0	0	0	0	1
Nº amostras conformes	124	0	267	62	-	138	295	124	62	62	230	249
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	71,1	10,0	0,0	12,3	8,3	5,0	0,0	15,0	5,0	10,8	6,2
Nº de amostras realizadas	124	391	271	62	330	138	328	124	62	62	230	250
Nº de amostras anômalas	0	391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Nº amostras conformes	124	0	271	62	330	138	328	124	62	62	230	249
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,5	4,6	4,7	5,6	-	7,3	5,5	5,6	6,5	5,3	5,5	6,0
Nº de amostras realizadas	124	391	271	62	0	138	328	124	62	62	230	250