RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: SETEMBRO/2014	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	24	18	18	20	18	55	0	24	24	8	30
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
% de atendimento	96	100	94	90	75	90	100	90	50	95	100	100
Nº amostras conformes	-	24	18	18	20	18	55	-	24	24	8	30
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	24	18	18	20	18	55	0	24	24	8	30
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	24	18	18	20	18	55	-	24	24	8	30
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	12	9	9	10	9	45	0	12	12	4	2
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	12	9	9	10	9	45	-	12	12	4	2
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,9	1,7	1,7	1,4	1,5	1,7	1,8	1,5	1,1	0,6	1,5	1,6
Nº de amostras realizadas	110	373	282	60	340	126	319	120	120	60	210	230
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	110	373	282	60	340	126	319	120	120	60	210	230
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,9	8,2	4,5	0,0	-	1,3	4,1	0,1	5,5	0,7	3,5	4,3
Nº de amostras realizadas	120	373	282	60	0	126	319	120	120	60	210	230
Nº de amostras anômalas	0	348	3	0	-	0	29	0	53	0	0	13
Nº amostras conformes	120	25	279	60	-	126	290	120	67	60	210	217
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,0	26,4	10,0	0,0	12,3	5,3	5,0	0,0	26,0	5,0	11,5	3,5
Nº de amostras realizadas	120	373	282	60	340	126	319	120	120	60	210	230
Nº de amostras anômalas	0	346	0	0	0	0	0	0	56	0	0	0
Nº amostras conformes	120	27	282	60	340	126	319	120	64	60	210	230
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,7	4,7	4,8	5,7	-	7,0	5,6	6,0	6,7	5,2	5,5	6,5
Nº de amostras realizadas	120	373	272	60	0	126	319	120	120	60	210	230