GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JUNHO/2017	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	20	28	22	60	4	14	55	38	24	36	73	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	95	90	60	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	20	28	22	60	4	14	55	38	24	36	73	48
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	20	28	22	60	4	14	55	38	24	36	73	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	28	22	60	4	14	55	38	24	36	73	48
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	11	12	54	4	14	23	7	12	24	35	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	11	12	54	4	14	23	7	12	24	35	24
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	0,77	1,60	1,30	1,50	1,80	1,18	0,92	1,50	1,64	1,50	1,95	1,20
Nº de amostras realizadas	60	368	310	60	318	30	110	120	120	60	200	392
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	368	310	60	318	30	110	120	120	60	200	392
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	0,80	1,70	13,50	0,00	4,50	2,70	1,52	1,60	2,17	1,60	2,05	1,50
Nº de amostras realizadas	120	368	310	60	186	30	110	120	120	60	200	392
Nº de amostras anômalas	0	0	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	368	4	60	186	30	110	120	120	60	200	392
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	6,80	10,00	0,00	12,50	4,00	3,00	4,00	12,50	5,00	9,30	0,00
Nº de amostras realizadas	120	368	310	60	308	30	110	120	120	30	200	386
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	368	310	60	3	30	110	120	120	30	200	386
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,55	6,20	5,80	-	7,00	5,90	5,63	6,70	7,17	6,00	6,98	7,20
Nº de amostras realizadas	120	368	310	0	186	30	110	120	120	60	200	392