

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JULHO/2017	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas</b>											
Nº de amostras realizadas	0	30	36	62	10	14	55	42	36	36	64	55
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	94	90	75	100	100	100	90	100	100	100
Nº amostras conformes	-	30	36	62	10	14	55	42	36	36	64	55
<b>COLIFORMES TERMOTOLERANTES</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência</b>											
Nº de amostras realizadas	0	30	36	62	10	14	55	42	36	36	64	55
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	30	36	62	10	14	55	42	36	36	64	55
<b>COLIFORMES HETEROTRÓFICAS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500</b>											
Nº de amostras realizadas	0	12	27	54	8	14	23	8	16	24	26	27
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	12	27	54	8	14	23	8	16	24	26	27
<b>CLORO LIVRE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0</b>											
Média de resultados (mg/L)	1,60	1,60	1,30	1,60	1,80	1,72	0,92	1,50	1,51	1,5	1,12	1,50
Nº de amostras realizadas	60	403	355	62	330	63	105	124	124	62	210	406
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	60	403	355	62	330	63	105	124	124	62	210	406
<b>TURBIDEZ</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0</b>											
Média de resultados (NTU)	1,55	1,80	12,3	0,00	4,70	2,01	1,76	1,50	2,13	1,00	-	1,40
Nº de amostras realizadas	124	403	355	62	318	63	105	124	124	62	0	406
Nº de amostras anômalas	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Nº amostras conformes	124	403	105	62	318	63	105	124	124	62	-	406
<b>COR APARENTE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0</b>											
Média de resultados (uC)	0,00	6,0	10,0	0,00	12,5	3,00	3,00	6,00	12,50	5,00	7,01	0,00
Nº de amostras realizadas	124	403	355	62	318	63	105	124	124	31	210	406
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	403	355	62	318	63	105	124	124	31	210	406
<b>pH</b>	<b>VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5</b>											
Média de resultados	5,60	6,00	6,40	5,00	7,50	5,90	5,72	6,70	7,28	6,00	6,79	7,20
Nº de amostras realizadas	124	403	355	62	318	63	105	124	124	62	210	406