GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: DEZEMBRO/2017	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	0	24	27	62	0	14	55	30	24	36	46	45
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	98	100	96	95	90	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	-	24	27	62	-	14	55	30	24	36	46	45
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	0	24	27	62	0	14	55	30	24	36	46	45
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	24	27	62	-	14	55	30	24	36	46	45
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	0	8	18	54	0	14	23	6	12	24	34	24
Nº de amostras anômalas	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	-	8	18	54	-	14	23	6	12	24	34	24
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,80	1,30	1,50	1,80	2,18	0,88	1,50	1,28	1,5	1,86	1,20
Nº de amostras realizadas	62	381	336	62	319	57	95	124	124	62	180	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	62	381	336	62	319	57	95	124	124	62	180	401
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,45	1,60	3,80	0,00	4,50	2,56	2,16	2,70	2,11	1,00	2,70	1,10
Nº de amostras realizadas	124	381	336	62	319	57	95	124	124	62	180	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	381	336	62	319	57	95	124	124	62	180	401
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	3,00	10,0	0,00	12,5	4,00	3,00	8,00	12,50	5,00	9,48	0,00
Nº de amostras realizadas	124	381	336	62	319	57	95	124	124	30	180	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	381	336	62	319	57	95	124	124	30	180	401
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,70	6,60	7,40	5,70	7,70	5,80	6,11	7,10	7,23	6,00	6,93	7,20
Nº de amostras realizadas	124	381	336	62	310	57	95	124	124	60	180	401