

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - 2017											TABATINGA	
MÊS/ANO →	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>COLIFORMES TOTAIS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas</b>											
Nº de amostras realizadas	50	28	66	57	66	48	55	57	60	48	45	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nº amostras conformes	50	28	66	57	66	48	55	57	60	48	45	45
<b>COLIFORMES TERMOTOLERANTES</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência</b>											
Nº de amostras realizadas	50	28	66	57	66	48	55	57	60	48	45	45
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	50	28	66	57	66	48	55	57	60	48	45	45
<b>COLIFORMES HETEROTRÓFICAS</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500</b>											
Nº de amostras realizadas	30	28	13	24	26	24	27	30	24	24	27	24
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	28	13	24	26	24	27	30	24	24	27	24
<b>CLORO LIVRE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0</b>											
Média de resultados (mg/L)	1,90	1,10	1,30	1,40	1,30	1,20	1,50	1,50	1,00	1,40	1,50	1,20
Nº de amostras realizadas	325	340	410	404	404	392	406	364	389	405	394	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	325	340	410	404	404	392	406	364	389	405	394	401
<b>TURBIDEZ</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0</b>											
Média de resultados (NTU)	1,60	2,20	2,40	2,00	1,00	1,50	1,40	1,40	1,30	1,20	1,40	1,10
Nº de amostras realizadas	325	340	412	404	404	392	406	364	389	405	394	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	325	340	412	404	404	392	406	364	389	405	394	401
<b>COR APARENTE</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0</b>											
Média de resultados (uC)	0,10	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	325	340	412	404	404	386	406	364	389	405	394	401
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	325	340	412	404	404	386	406	364	389	405	394	401
<b>pH</b>	<b>VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5</b>											
Média de resultados	7,10	7,00	6,50	4,70	7,40	7,20	7,20	7,50	7,70	7,10	7,10	7,20
Nº de amostras realizadas	325	340	412	404	404	392	406	364	389	405	394	401