GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: JANEIRO/2018	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	20	24	31	62	10	14	55	43	24	36	68	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	99	100	94	95	90	100	100	100	85	100	100	100
Nº amostras conformes	20	24	31	62	10	14	55	43	24	36	68	54
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	20	24	31	62	10	14	55	43	24	36	68	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	24	31	62	10	14	55	43	24	36	68	54
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	20	9	24	54	10	14	23	8	12	24	54	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	20	9	24	54	10	14	23	8	12	24	54	26
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,70	1,30	1,60	1,70	2,13	0,86	1,50	1,21	1,50	1,95	1,80
Nº de amostras realizadas	124	382	333	62	264	66	115	124	124	62	220	410
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	362	333	62	264	66	115	124	124	62	220	410
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,40	1,70	8,10	0,00	45,10	2,22	1,62	3,40	2,48	1,60	3,24	1,10
Nº de amostras realizadas	124	382	333	62	224	66	115	124	124	62	220	189
Nº de amostras anômalas	0	0	288	0	224	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	382	45	62	0	66	115	124	124	62	220	189
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	5,00	10,00	0,00	208,,20	2,66	3,00	11,00	13,60	5,00	10,09	0,00
Nº de amostras realizadas	124	382	333	62	264	66	115	124	124	31	220	410
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	264	0	0	0	28	0	0	0
Nº amostras conformes	124	382	333	62	0	66	115	124	96	31	220	410
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,70	6,70	7,50	5,80	5,50	5,80	6,14	7,80	7,50	6,00	6,94	7,20
Nº de amostras realizadas	124	382	333	62	264	66	115	124	124	62	220	410