GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: SETEMBRO/2018	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	26	36	36	60	20	40	55	31	24	36	54	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	96	100	96	95	90	100	100	100	95	100	100	100
Nº amostras conformes	26	36	36	30	20	40	55	31	24	36	54	48
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	26	36	36	60	20	40	55	31	24	36	54	48
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	26	36	36	60	20	40	55	31	24	36	54	48
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	26	12	27	60	20	40	23	6	12	24	18	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	26	12	27	60	20	40	23	6	12	24	18	26
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,90	1,50	1,50	2,40	2,24	0,84	1,20	2,77	1,5	1,98	1,50
Nº de amostras realizadas	120	364	327	60	332	51	70	120	120	124	368	398
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	364	327	60	332	51	70	120	120	124	368	398
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,30	1,80	7,90	0,00	22,90	1,69	1,43	0,30	2,96	1,00	3,03	1,10
Nº de amostras realizadas	120	364	327	60	323	51	70	120	120	124	368	398
Nº de amostras anômalas	0	0	100	0	323	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	364	227	60	0	51	70	120	120	124	368	398
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	6,50	10,70	0,00	17,20	3,10	3,00	1,00	16,40	5,00	11,84	0,00
Nº de amostras realizadas	120	364	327	60	323	51	70	120	120	90	368	398
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	301	0	0	0	34	0	0	0
Nº amostras conformes	120	364	327	60	22	51	70	120	86	90	368	398
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,70	5,50	7,10	5,40	4,80	5,90	6,25	6,00	7,40	6,00	6,94	7,20
Nº de amostras realizadas	120	364	327	60	323	51	70	120	120	90	368	398