GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: OUTUBRO/2018	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	35	36	62	20	48	55	34	24	36	66	63
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	9	100	94	85	90	100	100	100	95	100	100	100
Nº amostras conformes	30	35	36	62	20	48	55	34	24	36	66	63
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	35	36	62	20	48	55	34	24	36	66	63
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	35	36	62	20	48	55	34	24	36	66	63
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	14	27	62	20	48	23	6	12	24	39	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	14	27	62	20	48	23	6	12	24	39	26
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,70	1,40	1,50	2,40	2,12	0,85	1,30	1,31	1,6	1,99	1,50
Nº de amostras realizadas	110	386	353	62	334	63	105	124	124	124	373	360
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	110	386	353	62	334	63	105	124	124	124	373	360
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,30	1,60	7,90	0,00	-	1,71	1,48	0,50	3,20	1,40	3,68	0,90
Nº de amostras realizadas	124	386	353	62	0	63	105	124	124	124	373	360
Nº de amostras anômalas	0	0	321	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	124	386	32	62	-	63	105	124	124	124	373	360
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	4,5	10,3	0,00	17,3	3,00	3,00	1,00	16,50	5,00	12,67	0,00
Nº de amostras realizadas	124	386	353	62	323	63	105	124	124	92	373	360
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	307	0	0	0	38	0	0	0
Nº amostras conformes	124	386	353	62	16	63	105	124	86	92	373	360
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	6,40	5,50	7,40	5,30	4,90	6,20	6,22	6,10	7,51	5,40	7,04	7,10
Nº de amostras realizadas	124	386	353	62	323	63	105	124	124	93	373	360