GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELOS SISTEMAS OPERADOS PELA COSAMA											MÊS: NOVEMBRO/2018	
MUNICÍPIOS >>>>>>>>>>>>	ALVARÃES	AUTAZES	BENJAMIN	CARAUARI	C. VÁRZEA	CODAJÁS	EIRUNEPÉ	ITAMARATI	JURUÁ	MANAQUIRI	S.P.OLIVENÇA	TABATINGA
COLIFORMES TOTAIS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100ml): Ausência em 95% das amostras analisadas**											
Nº de amostras realizadas	30	32	30	60	20	40	55	27	24	36	55	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% de atendimento	96	100	94	85	80	100	100	100	80	100	100	100
Nº amostras conformes	30	32	30	60	20	40	55	27	24	36	55	54
COLIFORMES TERMOTOLERANTES	**V ALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência**											
Nº de amostras realizadas	30	32	30	60	20	40	55	27	24	36	55	54
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	32	30	60	20	40	55	27	24	36	55	54
COLIFORMES HETEROTRÓFICAS	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): 500**											
Nº de amostras realizadas	30	10	24	60	20	40	23	6	12	24	32	26
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	30	10	24	60	20	40	23	6	12	24	32	26
CLORO LIVRE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0**											
Média de resultados (mg/L)	1,40	1,70	1,40	1,50	2,40	2,62	0,85	1,20	1,33	1,3	1,96	1,50
Nº de amostras realizadas	82	369	340	60	307	45	80	120	120	120	403	396
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	82	369	340	60	307	45	80	120	120	120	403	396
TURBIDEZ	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0**											
Média de resultados (NTU)	1,40	1,90	6,40	0,00	-	1,40	1,31	0,30	3,30	1,20	3,12	1,00
Nº de amostras realizadas	120	369	340	60	0	45	80	120	120	120	372	396
Nº de amostras anômalas	0	4	282	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Nº amostras conformes	120	365	58	60	-	45	80	120	120	120	372	396
COR APARENTE	**VALOR MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15,0**											
Média de resultados (µC)	0,00	5,7	10,0	0,00	16,5	3,33	3,00	1,00	16,60	5,00	10,69	0,00
Nº de amostras realizadas	120	369	340	60	304	45	80	120	120	120	372	396
Nº de amostras anômalas	0	4	0	0	294	0	0	0	38	0	0	0
Nº amostras conformes	120	365	340	60	10	45	80	120	82	120	372	396
pH	**VALOR RECOMENDADO PELA PORTARIA 2914/2012: 6,0 à 9,5**											
Média de resultados	5,90	5,30	7,50	5,30	4,90	6,00	6,16	6,00	7,35	5,20	7,05	7,00
Nº de amostras realizadas	120	369	340	60	304	45	80	120	120	120	372	396