

RESUMO DOS RESULTADOS DAS ANÁLISES DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA												Setembro/2023				
MUNICÍPIOS >>>>>>>>	Ag.01 Autazes	Ag.02 Alvarães	Ag.03 Benjamin Constant	Ag.04 Careiro da Várzea	Ag.05 Carauari	Ag.06 Codajás	Ag.07 Eirunepé	Ag.08 Itamarati	Ag.09 Juruá	Ag.10 Manaquiri	Ag.11 S.P.O	Ag.12 Tabatinga	Ag.13 Atalaia N.	Ag.14 N. Olinda	Ag.15 Nhamundá	Ag.Sub-01 Novo Céu
COLIFORMES TOTAIS												VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência em 95% das amostras analisadas				
Nº de amostras realizadas	21	70	49	59	171	121	148	119	128	126	49	48	62	154	140	142
Nº de amostras anômalas	0	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
% de atendimento	100%	100%	100%	95%	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	99%	100%	100%
Nº de amostras conformes	21	70	49	56	169	121	148	119	128	125	49	48	62	153	140	142
COLIFORMES FECAIS												VALOR MÁXIMO PERMITIDO (UFC/100 ml): Ausência				
Nº de amostras realizadas	21	70	49	59	171	121	148	119	128	126	49	48	62	153	140	142
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nº de amostras conformes	21	70	49	59	171	121	148	119	128	126	49	48	62	153	140	142
COLOR LIVRE												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (mg/l): 0,2 / 5,0				
Média de resultados (mg/L)	1,38	1,21	1,45	1,63	1,09	1,59	1,26	1,10	0,95	1,19	1,46	1,17	1,70	0,76	0,93	1,18
Nº de amostras realizadas	404	118	431	362	240	191	453	145	198	180	372	426	486	198	208	141
Nº de amostras anômalas	0	0	5	2	2	0	0	0	2	4	0	0	0	18	16	0
Nº de amostras conformes	404	118	426	360	238	191	453	145	196	176	372	426	486	180	192	141
TURBIDEZ												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (NTU): 5,0				
Média de resultados (NTU)	0,40	0,00	0,02	1,08	0,00	3,19	1,82	10,13	0,99	0,75	4,82	0,55	4,76	0,04	0,00	2,74
Nº de amostras realizadas	404	125	163	362	0	191	453	162	198	198	372	425	486	198	0	44
Nº de amostras anômalas	0	0	0	2	0	0	2	145	0	0	186	0	81	0	0	1
Nº de amostras conformes	404	125	163	360	0	191	451	17	198	198	186	425	405	198	0	43
COR APARENTE												VALOR MÍNIMO / MÁXIMO PERMITIDO (uC): 15				
Média de resultados (uC)	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	8,00	11,00	18,00	0,00	15,00	0,00	16,00	3,00	0,00	0,00
Nº de amostras realizadas	404	125	431	362	240	190	453	162	198	198	54	425	167	198	208	44
Nº de amostras anômalas	0	0	0	0	0	0	0	37	57	0	8	0	83	27	0	0
Nº de amostras conformes	404	125	431	362	240	190	453	125	141	198	46	425	84	171	208	44
PH												VALOR RECOMENDADO PELO ANEXO XX DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 05/17: 6,0 a 9,5*				
Média de resultados	6,60	5,56	9,16	6,47	6,00	6,60	7,52	5,14	0,00	4,66	5,04	7,07	6,90	0,00	4,08	5,47
Nº de amostras realizadas	402	124	420	362	103	191	453	162	0	197	54	425	486	0	208	44